

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района
353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А тел. 2-17-74 Email: ogpn28@mail.ru

г. Крымск, ул. Кирова, 2 А
(место составления предписания)

« 10 » июня 20 16 г.
(дата составления предписания)

**Предписание № 66 | 1 | 3 - №п.п.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности:**

**Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 хутора Новоукраинского муниципального образования Крымский район.
(ИНН: 2337018680; ОГРН: 1022304060635).**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю – Заместителя главного государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Боровик Алексея Андреевича № 66 от 24.05.2016 года; ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 01 июня 2016 года и с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. 10 июня 2016 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственным инспектором Крымского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Жуковым Владимиром Владимировичем в отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 хутора Новоукраинского муниципального образования Крымский район

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Законным представителем юридического лица – Заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 39 хутора Новоукраинского муниципального образования Крымский район Краснощековой Еленой Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ППР, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | СНИП 23-05-95 п. 7.74; пункт 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 | 10.06.2017 | |
| 2. | Руководитель организации не обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и | ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | 10.06.2017 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, установленная, на объекте, не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников). | безопасности», статья 83, п. 7; Пункт 61, 63 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. | | |
| 3. | В помещениях средней группы здания Литер А на путях эвакуации для отделки пола применён горючий строительный материал (напольное покрытие, линолеум) не имеющий техническую документацию с информацией о показателях пожарной опасности этих материалов. | Статья 134, пункт 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ. | 10.06.2017 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

2 квартал (11 июня) 2017 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись, М.Л.П.*)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Жуков Владимир Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица – Заведующий
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 39 хутора Новоукраинского
муниципального образования Крымский район Краснощекова Елена
Павловна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«10» июня 2016 г.

*- место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

| № | Содержание | Дата | Подпись | Инициалы |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | [Faint text in table body] | [Faint text in table body] | [Faint text in table body] | [Faint text in table body] |
| 2 | [Faint text in table body] | [Faint text in table body] | [Faint text in table body] | [Faint text in table body] |